Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD92-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 40 97 96 25

Destinataire(s) :

MAIRIE DE CLICHY

MAIRIE DE LEVALLOIS-PERRET

MAIRIE DE NEUILLY-SUR-SEINE
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE (SEDIF)
VEOLIA FRANCILIANE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SEDIF

Commune de : NEUILLY-SUR-SEINE

Prélèvement et mesures de terrain du **26/05/2026 à 14h05** pour l'ARS, par le laboratoire :
.ABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses

Nom et type d'installation : USINE NEUILLY SUR SEINE (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : ESU+ESO TURB >2 APPLICABLE AU PMD
Nom et localisation du point de surveillance : SORTIE USINE APRES MELANGE - RUE DU PONT
Code point de surveillance : 0000000050 Code installation : 000050 Type d'analyse : A+B3
Code Sise analyse : 00152153 Référence laboratoire : LSE2605-36217 Numéro de prélèvement : 09200152180

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le vendredi 24 juillet 2026

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	22,9	°C				25
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,7	unité pH			6,5	9
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,23	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Turbidité néphélométrique NFU	0,11	NFU		1		0,5
Chlorures	16,90	mg/L				250
Conductivité à 25°C	426	µS/cm			200	1100
Sulfates	26,70	mg/L				250
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15
Calcium	62,4	mg/L				
Magnésium	5,4	mg(Mg)/L				
Potassium	6,3	mg/L				
Sodium	12,7	mg/L				200
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,62	unité pH			6,5	9
Titre alcalimétrique complet	16,05	°f				
Titre hydrotimétrique	17,82	°f				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	sans objet			1	2
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,52	unité pH				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,62	mg(C)/L				2
Chlorophylle A	<0,5	µg/L				
Divers micropolluants organiques						
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L				
benzotriazole	<0,020	µg/L				
Diphenylurée	<0,005	µg/L				
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	13,00	mg/L		50		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,26	mg/L		1		
Fer et manganèse						
Fer total	<10	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50

Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	19	µg/L				200
Arsenic	<2	µg/L		10		
Baryum	0,027	mg/L				0,7
Bore mg/L	0,031	mg/L		1,5		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50		
Fluorures mg/L	0,25	mg/L		1,5		
Mercure	<0,50	µg/L		1		
Sélénium	<2	µg(Se)/L		20		
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	2,20	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	7,70	µg/L		100		
Chloroforme	2,6	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	5,60	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	18,10	µg/L		100		
Bromates	<3	µg/L		10		
Dalapon spd	0,101	µg/L				
Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils						
Benzène	<0,1	µg/L		1		
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,5		
Dichloroéthane-1,2	<0,10	µg/L		3		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L		10		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10		
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L		10		
Pesticides urées substituées						
Buturon	<0,005	µg/L		0, 1		
Chloroxuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlortoluron	<0,005	µg/L		0, 1		
Cycluron	<0,005	µg/L		0, 1		
Daimuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Difenoxuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Diflubenzuron	<0,020	µg/L		0, 1		
Diuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Fénuron	<0,020	µg/L		0, 1		
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Isoproturon	<0,005	µg/L		0, 1		
Linuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Métobromuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Métoxuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Monolinuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Monuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Néburon	<0,005	µg/L		0, 1		
Siduron	<0,005	µg/L		0, 1		
Sulfomethuron-methyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Thébuthiuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		0, 1		

Pesticides sulfonylurées						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Bensulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Ethametsulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005	µg/L		0, 1		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Halosulfuron-methyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		0, 1		
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		0, 1		
Pesticides organochlorés						
Aldrine	<0,005	µg/L		0, 03		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlordane béta	<0,005	µg/L		0, 1		
Dimétachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0, 1		
Endosulfan béta	<0,005	µg/L		0, 1		
Endrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenizon	<0,005	µg/L		0, 1		
HCH alpha	<0,005	µg/L		0, 1		
HCH béta	<0,005	µg/L		0, 1		
HCH delta	<0,005	µg/L		0, 1		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		0, 1		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0, 1		
Hexachlorobenzène	<0,00500	µg/L		0, 1		
Isodrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxadiazon	<0,005	µg/L		0, 1		
Quintozène	<0,010	µg/L		0, 1		
Mirex	<0,010	µg/L		0, 1		

Pesticides organophosphorés						
Acéphate	<0,005	µg/L		0, 1		
Amidithion	<0,005	µg/L		0, 1		
Amiprofos-methyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Anilophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Azamétiphos	<0,020	µg/L		0, 1		
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Bensulide	<0,005	µg/L		0, 1		
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Butamifos	<0,005	µg/L		0, 1		
Cadusafos	<0,005	µg/L		0, 1		
Carbophénotion	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorméphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorthiophos	<0,020	µg/L		0, 1		
Coumaphos	<0,020	µg/L		0, 1		
Crotoxyphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Crufomate	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyanofenphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Demeton S méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		0, 1		
Diazinon	<0,005	µg/L		0, 1		
Dichlofenthion	<0,005	µg/L		0, 1		
Dichlorvos	<0,0050	µg/L		0, 1		
Dicrotophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Diméthoate	<0,005	µg/L		0, 1		
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Disyston	<0,005	µg/L		0, 1		
Edifenphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Ethion	<0,020	µg/L		0, 1		
Ethoprophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Etrimfos	<0,005	µg/L		0, 1		
Famphur	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenchlorphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenitrothion	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenthion	<0,005	µg/L		0, 1		
Fonofos	<0,005	µg/L		0, 1		
Fosthiazate	<0,005	µg/L		0, 1		
Hepténophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Iodofenphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L		0, 1		
Isofenvos	<0,005	µg/L		0, 1		
Isoxathion	<0,005	µg/L		0, 1		
Malathion	<0,005	µg/L		0, 1		
Mephosfolan	<0,005	µg/L		0, 1		
Merphos	<0,020	µg/L		0, 1		
Méthacrifos	<0,010	µg/L		0, 1		
Méthamidophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Méthidathion	<0,005	µg/L		0, 1		
Mévinphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Monocrotophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Naled	<0,005	µg/L		0, 1		
Ométhoate	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		0, 1		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		

Pesticides organophosphorés						
Phénamiphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Phentoate	<0,005	µg/L		0, 1		
Phorate	<0,005	µg/L		0, 1		
Phosalone	<0,005	µg/L		0, 1		
Phosphamidon	<0,005	µg/L		0, 1		
Piperophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Profénofos	<0,005	µg/L		0, 1		
Propaphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Propargite	<0,005	µg/L		0, 1		
Propétamphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyraclofos	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrazophos	<0,020	µg/L		0, 1		
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Quinalphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Sulfotepp	<0,005	µg/L		0, 1		
Sulprofos	<0,020	µg/L		0, 1		
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		0, 1		
Terbuphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiométon	<0,005	µg/L		0, 1		
Tolclofos-methyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Triazophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Vamidothion	<0,005	µg/L		0, 1		
Fosetyl	<0,0185	µg/L		0, 1		
Isazophos	<0,005	µg/L		0, 1		
Pesticides triazoles						
Bitertanol	<0,005	µg/L		0, 1		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0, 1		
Difénoconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Diniconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Florasulam	<0,005	µg/L		0, 1		
Fludioxonil	<0,005	µg/L		0, 1		
Flusilazol	<0,005	µg/L		0, 1		
Flutriafol	<0,005	µg/L		0, 1		
Furilazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Hexaconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Imibenconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Ipconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Metconazol	<0,005	µg/L		0, 1		
Myclobutanil	<0,005	µg/L		0, 1		
Penconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Propiconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Triadiméfon	<0,005	µg/L		0, 1		
Triadimenol	<0,005	µg/L		0, 1		
Triazamate	<0,005	µg/L		0, 1		
Triticonazole	<0,020	µg/L		0, 1		
Uniconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Aminotriazole	<0,050	µg/L		0, 1		
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Prothioconazole	<0,050	µg/L		0, 1		

Pesticides Amides, Acétamides...						
Acétochlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Alachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Boscalid	<0,005	µg/L		0, 1		
Carboxine	<0,005	µg/L		0, 1		
Cymoxanil	<0,005	µg/L		0, 1		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Isoxaben	<0,005	µg/L		0, 1		
Mefenacet	<0,005	µg/L		0, 1		
Méfluidide	<0,005	µg/L		0, 1		
Mépronil	<0,005	µg/L		0, 1		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Napropamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Oryzalin	<0,020	µg/L		0, 1		
Penoxsulam	<0,005	µg/L		0, 1		
Pretilachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Propachlore	<0,010	µg/L		0, 1		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		0, 1		
S-Métolachlore	<0,005	µg/L		0, 1		
Tébutam	<0,005	µg/L		0, 1		
Zoxamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Dimethenamide-p	<0,005	µg/L		0, 1		
Beflubutamide	<0,010	µg/L		0, 1		
Cyazofamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyflufenamide	<0,010	µg/L		0, 1		
Dichlormide	<0,010	µg/L		0, 1		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluopicolide	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0, 1		
Mandipropamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Pethoxamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Valifenalate	<0,005	µg/L		0, 1		

Pesticides carbamates						
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Aminocarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Bufencarbe	<0,020	µg/L		0, 1		
Butilate	<0,020	µg/L		0, 1		
Carbaryl	<0,005	µg/L		0, 1		
Carbendazime	<0,005	µg/L		0, 1		
Carbétamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Carbofuran	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorprophame	<0,005	µg/L		0, 1		
Cycloate	<0,020	µg/L		0, 1		
Diallate	<0,020	µg/L		0, 1		
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Dimépipérate	<0,005	µg/L		0, 1		
Dimétilan	<0,005	µg/L		0, 1		
EPTC	<0,020	µg/L		0, 1		
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		0, 1		
Iprovalicarb	<0,005	µg/L		0, 1		
Isoprocarb	<0,005	µg/L		0, 1		
Méthiocarb	<0,005	µg/L		0, 1		
Méthomyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Metolcarb	<0,005	µg/L		0, 1		
Mexacarbate	<0,005	µg/L		0, 1		
Molinate	<0,005	µg/L		0, 1		
Promécarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Propamocarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Propoxur	<0,005	µg/L		0, 1		
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Proximphan	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyributicarb	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiobencarde	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		0, 1		
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		0, 1		
Triallate	<0,005	µg/L		0, 1		
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Aldicarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorbufame	<0,020	µg/L		0, 1		
Dioxacarbe	<0,005	µg/L		0, 1		
Iodocarb	<0,020	µg/L		0, 1		
Karbutilate	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxamyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Prophame	<0,020	µg/L		0, 1		
Terbucarb	<0,050	µg/L		0, 1		

Pesticides Nitrophénols et alcools						
Dicamba	<0,050	µg/L		0, 1		
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		0, 1		
Dinoseb	<0,005	µg/L		0, 1		
Dinoterbe	<0,030	µg/L		0, 1		
Fénarimol	<0,005	µg/L		0, 1		
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0, 1		
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		0, 1		
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		0, 1		
Pesticides Aryloxyacides						
2,4,5-T	<0,020	µg/L		0, 1		
2,4-D	<0,020	µg/L		0, 1		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0, 1		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0, 1		
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0, 1		
Fénoprop	<0,020	µg/L		0, 1		
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Haloxyfop	<0,020	µg/L		0, 1		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		0, 1		
Mécoprop	<0,005	µg/L		0, 1		
Propaquizafop	<0,020	µg/L		0, 1		
Quizalofop	<0,050	µg/L		0, 1		
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		0, 1		
Triclopyr	<0,020	µg/L		0, 1		
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		0, 1		
Cyhalofop butyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Fénoxaprop	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Pesticides pyréthrinoïdes						
Acrinathrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Bifenthrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Perméthrine	<0,010	µg/L		0, 1		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		0, 1		
Tefluthrine	<0,005	µg/L		0, 1		
Pesticides strobilurines						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 1		
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		0, 1		
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 1		
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		0, 1		
Dimoxystrobine	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L		0, 1		
Pesticides tricétones						
Mésotrione	<0,050	µg/L		0, 1		
Sulcotrione	<0,050	µg/L		0, 1		

Pesticides triazines						
Améthryne	<0,005	µg/L		0,1		
Atrazine	<0,005	µg/L		0,1		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0,1		
Cyromazine	<0,020	µg/L		0,1		
Desmétryne	<0,005	µg/L		0,1		
Dimethametryn	<0,005	µg/L		0,1		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,1		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,1		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0,1		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0,1		
Prométhrine	<0,005	µg/L		0,1		
Prométon	<0,005	µg/L		0,1		
Propazine	<0,020	µg/L		0,1		
Sébuthylazine	<0,005	µg/L		0,1		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0,1		
Simazine	<0,005	µg/L		0,1		
Simétryne	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		0,1		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0,1		
Trietazine	<0,005	µg/L		0,1		
Atraton	<0,010	µg/L		0,1		
Thidiazuron	<0,005	µg/L		0,1		
Triazoxide	<0,050	µg/L		0,1		

Pesticides Divers						
Chloroneb	<0,005	µg/L		0, 1		
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		0, 1		
Acétamiprid	<0,005	µg/L		0, 1		
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Acifluorfen	<0,020	µg/L		0, 1		
Aclonifen	<0,005	µg/L		0, 1		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		0, 1		
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Benfluraline	<0,005	µg/L		0, 1		
Benoxacor	<0,005	µg/L		0, 1		
Bentazone	<0,020	µg/L		0, 1		
Bromacil	<0,005	µg/L		0, 1		
Bromopropylate	<0,005	µg/L		0, 1		
Buprofézine	<0,005	µg/L		0, 1		
Butraline	<0,005	µg/L		0, 1		
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorfenson	<0,005	µg/L		0, 1		
Chloridazone	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorothalonil	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Clethodime	<0,005	µg/L		0, 1		
Clomazone	<0,005	µg/L		0, 1		
Clothianidine	<0,005	µg/L		0, 1		
Coumafène	<0,005	µg/L		0, 1		
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyprodinil	<0,005	µg/L		0, 1		
Dichlobénil	<0,005	µg/L		0, 1		
Difenacoum	<0,005	µg/L		0, 1		
Difethialone	<0,020	µg/L		0, 1		
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		0, 1		
Diméfuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		0, 1		
EPN	<0,005	µg/L		0, 1		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		0, 1		
Fénamidone	<0,005	µg/L		0, 1		
Fenpropidin	<0,030	µg/L		0, 1		
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		0, 1		
Fipronil	<0,005	µg/L		0, 1		
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Flonicamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Flumioxazine	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluridone	<0,005	µg/L		0, 1		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		0, 1		
Flurprimidol	<0,005	µg/L		0, 1		
Flurtamone	<0,005	µg/L		0, 1		
Flutolanil	<0,005	µg/L		0, 1		
Glyphosate	<0,050	µg/L		0, 1		
Hexythiazox	<0,020	µg/L		0, 1		
Imazalile	<0,005	µg/L		0, 1		
Imazamox	<0,005	µg/L		0, 1		
Imazapyr	<0,020	µg/L		0, 1		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		0, 1		
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		0, 1		
Lenacile	<0,005	µg/L		0, 1		
MCPP-methyl ester	<0,005	µg/L		0, 1		

Pesticides Divers						
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		0, 1		
Mépanipyrim	<0,010	µg/L		0, 1		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		0, 1		
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		0, 1		
Métosulam	<0,005	µg/L		0, 1		
Metrafenone	<0,005	µg/L		0, 1		
Nitrofène	<0,005	µg/L		0, 1		
Norflurazon	<0,005	µg/L		0, 1		
Nuarimol	<0,005	µg/L		0, 1		
Ofurace	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Oxyfluorfene	<0,010	µg/L		0, 1		
Pencycuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		0, 1		
Prochloraze	<0,010	µg/L		0, 1		
Procymidone	<0,005	µg/L		0, 1		
Pymétrozine	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyridabène	<0,005	µg/L		0, 1		
Pyrifénox	<0,010	µg/L		0, 1		
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		0, 1		
Roténone	<0,005	µg/L		0, 1		
Sethoxydim	<0,020	µg/L		0, 1		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		0, 1		
Tébufénozide	<0,005	µg/L		0, 1		
Tecnazene	<0,010	µg/L		0, 1		
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Terbacile	<0,005	µg/L		0, 1		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Tetradifon	<0,005	µg/L		0, 1		
Tetrasul	<0,010	µg/L		0, 1		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiaclopride	<0,005	µg/L		0, 1		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0, 1		
Total des pesticides analysés	0,017	µg/L		0, 5		
Tricyclazole	<0,005	µg/L		0, 1		
Triflumuron	<0,005	µg/L		0, 1		
Trifluraline	<0,005	µg/L		0, 1		
Triforine	<0,005	µg/L		0, 1		
Chlormequat	<0,050	µg/L		0, 1		
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		0, 1		
Bromadiolone	<0,050	µg/L		0, 1		
Bupirimate	<0,010	µg/L		0, 1		
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		0, 1		
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L		0, 1		
Diquat	<0,050	µg/L		0, 1		
Fenfuran	<0,005	µg/L		0, 1		
Fluroxypir	<0,020	µg/L		0, 1		
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L		0, 1		
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L		0, 1		
Mepiquat	<0,050	µg/L		0, 1		
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		0, 1		
Paraquat	<0,050	µg/L		0, 1		
Profoxydim	<0,02	µg/L		0, 1		
Spirotetramat	<0,005	µg/L		0, 1		
Imazaquine	<0,005	µg/L		0, 1		
Glufosinate	<0,020	µg/L		0, 1		

Métabolites						
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,1		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1		
Atrazine déséthyl	0,006	µg/L		0,1		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/L		0,1		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,1		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1		
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		0,1		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		0,1		
Fluazifop	<0,005	µg/L		0,1		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		0,1		
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		0,1		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		0,1		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0,1		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		0,1		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		0,1		
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,1		
AMPA	<0,050	µg/L				
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,1		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		0,1		
Ioxynil	<0,005	µg/L		0,1		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,1		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		0,1		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		0,1		
Heptachlore époxyde	<0,01000	µg/L		0		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		0		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0		
Malaoxon	<0,005	µg/L		0,1		
Paraoxon	<0,005	µg/L		0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0,1		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		0,1		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0,1		
2,6-Diethylaniline	<0,010	µg/L		0,1		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1		
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1		
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L		0,1		
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		0,1		
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L		0,1		
Oxychlordane	<0,010	µg/L		0,1		
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		0,1		
Pyridafol	<0,005	µg/L		0,1		
CGA 369873	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		0,1		
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L		0,1		
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				

Métabolites						
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		0,1		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		0,1		
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,1		
PCB, dioxines, furanes						
PCB 118	<0,01000	µg/L				
PCB 138	<0,00500	µg/L				
PCB 149	<0,00500	µg/L				
PCB 153	<0,00500	µg/L				
PCB 170	<0,00500	µg/L				
PCB 180	<0,00500	µg/L				
Paramètres liés à la radioactivité						
Activité alpha globale en Bq/L	0,038	Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,197	Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	0,235	Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	0,059	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<10	Bq/L				100
Dose indicative	<0,10000	mSv/a				0,1

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1